



Внести из ТП 22432 два новых мировых кабеля ПвВШв 6х25
- проложить в земле до проектного пункта учета питания;
- далее проложить кабель до проектного пункта питания "Квартиры 41 К"
Завести в проектный пункт питания кабель управления
от существующего пункта питания "Дибундовская ул., д.3"

2 ПвВШв 6х25

Пункт учета проектной ШКУ-403
Зона 3 кабелей 0.4 кВ 9х
- 2 ПвВШв 6х25
- 1 ПвВШв (А) 14х16 в трубе ГНД / ПВД Ø=50 мм

Выполнить перекачку по ул. Дибундовская
закрытым способом L=12 м

1 ПвВШв (А) 15х16 (р.2)
в трубе ГНД / ПВД Ø=50 мм

Пункт питания проектной ШКУ-400
Выполнить заземление п/п

ПвВШв (А) 15х16 (р.2)
в трубе ГНД / ПВД Ø=50 мм

ПвВШв (А) 15х16 (р.1)
в трубе ГНД / ПВД Ø=50 мм

ПвВШв (А) 15х16 (р.1)
в трубе ГНД / ПВД Ø=50 мм

Технологический кабель
ПвВШв (А) 15х16 (р.2)
в трубе ГНД / ПВД Ø=50 мм

2528-04-0528-04-04

2528-04-0528-04-08

ДИБУНОВСКАЯ УЛ.

ДИБУНОВСКАЯ УЛ.

ДИБУНОВСКАЯ УЛ.

ШИШАРЕВСКИЙ ПЕР.

УЛ. ОСКАЛЕНКО

УЛ. САВУШКИНА

УЛ. САВУШКИНА

УЛ. САВУШКИНА